

# 輝揚環境檢測股份有限公司

編號：T-23-03-01  
版次：2.2  
日期：99.04.15

行政院環保署認可證環檢字第 099 號  
檢驗室地址：桃園市經國路888號5樓之4  
採樣行程代碼 ICDW111207CS2

電 話：(03)3161590  
傳 真：(03)3466781

## 樣 品 檢 驗 報 告

委託單位：楓樹國小  
業 別：(業者自述)  
樣品基質：飲用水  
採樣地址：桃園縣龜山鄉楓樹村光峰路277號  
採樣單位：輝揚環境檢測股份有限公司

採樣日期：100年12月08日13時40分  
收樣日期：100年12月08日16時00分  
報告日期：100年12月16日  
報告編號：IC100H120810  
聯絡人：施國隆、黃國峰


是否 經 認可	檢 測 項 目	單 位	樣品名稱 / 編號及檢測值	公告 標準值	檢 測 方 法	備 註
			潛能開發班旁茶水間丁梯 H120810-02			
★	大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	6	NIEA E230.54B	
	總菌落數	CFU/mL	<1	100	NIEA E204.54B	
	以下空白					


備註：1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：  
無機檢測類：許桂秋(ICI-02)、石麒麟(ICI-03)。  
2. 本報告共 1 頁，分離使用無效。  
3. 檢測項目有標示 " ★ " 者，表示該檢測項目經行政院環保署認可，並依公告檢測方法分析。  
4. 低於方法偵測極限之測定值以 " ND " 表示，並於備註欄註明其方法偵測極限值(MDL)。  
5. 本報告僅對樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用；如樣品委外分析，則於備註處說明委託公司名稱。

**聲明書**

(一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環保署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處份及刑事處罰。  
(二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登錄不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲的處份。

公司名稱：輝揚環境檢測股份有限公司

負責人(簽章)：施國隆 

檢驗室主管(簽名蓋章)：許桂秋 



# 輝揚環境檢測股份有限公司

編號：T-23-03-01  
 版次：2.2  
 日期：99.04.15

行政院環保署認可證環檢字第 099 號  
 檢驗室地址：桃園市經國路888號5樓之4  
 採樣行程代碼 ICDW110831CO2

電話：(03)3161590  
 傳真：(03)3466781

## 樣品檢驗報告

委託單位：楓樹國小  
 業別：(業者自述)  
 樣品基質：飲用水  
 採樣地址：桃園縣龜山鄉楓樹村光峰路277號  
 採樣單位：輝揚環境檢測股份有限公司

採樣日期：100年09月21日11時42分  
 收樣日期：100年09月21日15時45分  
 報告日期：100年09月27日  
 報告編號：IC100H092108  
 聯絡人：施國隆、黃國峰

是否 經 認可	檢 測 項 目	單 位	樣品名稱 / 編號及檢測值	公告 標準值	檢測方法	備註
			130教室旁茶水間 H092108-01			
★	大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	6	NIEA E230.54B	
	總菌落數	CFU/mL	57	100	NIEA E204.54B	
	以下空白					

備註：1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：  
 無機檢測類：許桂秋(ICI-02)、石麒麟(ICI-03)。  
 2. 本報告共 1 頁，分離使用無效。  
 3. 檢測項目有標示 "★" 者，表示該檢測項目經行政院環保署認可，並依公告檢測方法分析。  
 4. 低於方法偵測極限之測定值以 "ND" 表示，並於備註欄註明其方法偵測極限值(MDL)。  
 5. 本報告僅對樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用；如樣品委外分析，則於備註處說明委託公司名稱。


**聲明書**

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環保署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處份及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登錄不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲的處份。

公司名稱：輝揚環境檢測股份有限公司

負責人(簽章)：施國隆

檢驗室主管(簽名蓋章)：許桂秋



# 輝揚環境檢測股份有限公司

編號：T-23-03-01  
版次：2.2  
日期：99.04.15

行政院環保署認可證環檢字第 099 號  
檢驗室地址：桃園市經國路888號5樓之4  
採樣行程代碼 ICDW110530BV5

電 話：(03)3161590  
傳 真：(03)3466781

## 樣 品 檢 驗 報 告

委託單位：楓樹國小  
業 別：(業者自述)  
樣品基質：飲用水  
採樣地址：桃園縣龜山鄉楓樹村光峰路277號  
採樣單位：輝揚環境檢測股份有限公司

採樣日期：100年06月01日 10時37分  
收樣日期：100年06月01日 16時30分  
報告日期：100年06月08日  
報告編號：IC100H060113  
聯絡人：施國隆、黃國峰

是否 經 認可	檢 測 項 目	單 位	樣品名稱 / 編號及檢測值	公告 標準值	檢 測 方 法	備 註
			六年四班334教室旁 H060113-01			
★	大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	6	NIEA E230.54B	
	總菌落數	CFU/mL	<1	100	NIEA E204.54B	
	以下空白					

備註：1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：  
無機檢測類：許桂秋(ICI-02)。  
2. 本報告共 1 頁，分離使用無效。  
3. 檢測項目有標示 "★" 者，表示該檢測項目經行政院環保署認可，並依公告檢測方法分析。  
4. 低於方法偵測極限之測定值以 "ND" 表示，並於備註欄註明其方法偵測極限值(MDL)。  
5. 本報告僅對樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用；如樣品委外分析，則於備註處說明委託公司名稱。


**聲明書**

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環保署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處份及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登錄不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲的處份。

公司名稱：輝揚環境檢測股份有限公司

負責人(簽章)：施國隆

檢驗室主管(簽名蓋章)：許桂秋



# 輝揚環境檢測股份有限公司

編號：T-23-03-01  
版次：2.2  
日期：99.04.15

行政院環保署認可證環檢字第 099 號  
檢驗室地址：桃園市經國路888號5樓之4  
採樣行程代碼 ICDW110225BU6

電話：(03)3161590  
傳真：(03)3466781

## 樣品檢驗報告

委託單位：楓樹國小  
業別：(業者自述)  
樣品基質：飲用水  
採樣地址：桃園縣龜山鄉楓樹村光峰路277號  
採樣單位：輝揚環境檢測股份有限公司

採樣日期：100年03月04日09時55分  
收樣日期：100年03月04日16時45分  
報告日期：100年03月10日  
報告編號：IC100H030404  
聯絡人：施國隆、黃國峰


是否 經 認可	檢 測 項 目	單 位	樣品名稱 / 編號及檢測值	公告 標準值	檢測方法	備註
			活動中心2F左 H030404-01			
★	大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	6	NIEA E230.54B	
	總菌落數	CFU/mL	57	100	NIEA E204.54B	
	以下空白					


**備註：** 1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：  
無機檢測類：許桂秋(ICI-02)。  
2. 本報告共 1 頁，分離使用無效。  
3. 檢測項目有標示 "★" 者，表示該檢測項目經行政院環保署認可，並依公告檢測方法分析。  
4. 低於方法偵測極限之測定值以 "ND" 表示，並於備註欄註明其方法偵測極限值(MDL)。  
5. 本報告僅對樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用；如樣品委外分析，則於備註處說明委託公司名稱。

**聲明書**

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環保署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處份及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登錄不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲的處份。

公司名稱：輝揚環境檢測股份有限公司

負責人(簽章)：施國隆 

檢驗室主管(簽名蓋章)：許桂秋 



# 輝揚環境檢測股份有限公司

編號：T-23-03-01  
版次：2.2  
日期：99.04.15

行政院環保署認可證環檢字第 099 號  
檢驗室地址：桃園市經國路888號5樓之4  
採樣行程代碼 ICDW101206CK0

電話：(03)3161590  
傳真：(03)3466781

## 樣品檢驗報告

委託單位：楓樹國小  
業別：(業者自述)  
樣品基質：飲用水  
採樣地址：桃園縣龜山鄉楓樹村光峰路277號  
採樣單位：輝揚環境檢測股份有限公司

採樣日期：99年12月09日10時45分  
收樣日期：99年12月09日16時30分  
報告日期：99年12月14日  
報告編號：IC099H120903  
聯絡人：施國隆、黃國峰

是否 經 認可	檢 測 項 目	單 位	樣品名稱 / 編號及檢測值	公告 標準值	檢 測 方 法	備 註
			電腦教室旁茶水間 H120903-01			
★	大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	6	NIEA E230.53B	
	總菌落數	CFU/mL	<1	100	NIEA E204.54B	
	以下空白					

備註：1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：  
無機檢測類：許桂秋(ICI-02)。  
2. 本報告共 1 頁，分離使用無效。  
3. 檢測項目有標示 "★" 者，表示該檢測項目經行政院環保署認可，並依公告檢測方法分析。  
4. 低於方法偵測極限之測定值以 "ND" 表示，並於備註欄註明其方法偵測極限值(MDL)。  
5. 本報告僅對樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用；如樣品委外分析，則於備註處說明委託公司名稱。

**聲明書**

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環保署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處份及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登錄不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲的處份。

公司名稱：輝揚環境檢測股份有限公司

負責人(簽章)：施國隆



檢驗室主管(簽名蓋章)：許桂秋



# 輝揚環境檢測股份有限公司

編號：T-23-03-01  
版次：2.2  
日期：99.04.15

行政院環保署認可證環檢字第 099 號  
檢驗室地址：桃園市經國路888號5樓之4  
採樣行程代碼 ICDW100830AT3

電話：(03)3161590  
傳真：(03)3466781

## 樣品檢驗報告

委託單位：楓樹國小  
業別：(業者自述)  
樣品基質：飲用水  
採樣地址：桃園縣龜山鄉楓樹村光峰路277號  
採樣單位：輝揚環境檢測股份有限公司

採樣日期：99年09月01日13時00分  
收樣日期：99年09月01日17時20分  
報告日期：99年09月08日  
報告編號：IC099H090113  
聯絡人：施國隆、黃國峰

是否 經 認可	檢 測 項 目	單 位	樣品名稱 / 編號及檢測值	公告 標準值	檢 測 方 法	備 註
			3F(丙梯)語文教室 H090113-01			
★	大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	6	NIEA E230.53B	
	總菌落數	CFU/mL	<1	100	NIEA E204.54B	
	以下空白					

備註：1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：  
無機檢測類：許桂秋(ICI-02)。  
2. 本報告共 1 頁，分離使用無效。  
3. 檢測項目有標示 "★" 者，表示該檢測項目經行政院環保署認可，並依公告檢測方法分析。  
4. 低於方法偵測極限之測定值以 "ND" 表示，並於備註欄註明其方法偵測極限值(MDL)。  
5. 本報告僅對樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用；如樣品委外分析，則於備註處說明委託公司名稱。

**聲明書**

(一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環保署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處份及刑事處罰。  
(二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登錄不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲的處份。

公司名稱：輝揚環境檢測股份有限公司

負責人(簽章)：施國隆



檢驗室主管(簽名蓋章)：許桂秋



# 輝揚環境檢測股份有限公司

編號：T-23-03-01  
版次：2.2  
日期：99.04.15

行政院環保署認可證環檢字第 099 號  
檢驗室地址：桃園市經國路888號5樓之4  
採樣行程代碼 ICDW100602AU7

電 話：(03)3161590  
傳 真：(03)3466781

## 樣 品 檢 驗 報 告

委託單位：楓樹國小  
業 別：(業者自述)  
樣品基質：飲用水  
採樣地址：桃園縣龜山鄉楓樹村光峰路277號  
採樣單位：輝揚環境檢測股份有限公司

採樣日期：99 年 06 月 08 日 11 時 46 分  
收樣日期：99 年 06 月 08 日 16 時 00 分  
報告日期：99 年 06 月 14 日  
報告編號：IC099H060805  
聯絡人：施國隆、黃國峰

是否 經 認可	檢 測 項 目	單 位	樣品名稱 / 編號及檢測值		公告 標準值	檢 測 方 法	備 註
			器材室旁茶水間 H060805-01				
★	大腸桿菌群	CFU/100mL	<1		6	NIEA E230.53B	
	總菌落數	CFU/mL	<1		100	NIEA E204.54B	
	以下空白						

備註：1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：  
無機檢測類：許桂秋(ICI-02)。  
2. 本報告共 1 頁，分離使用無效。  
3. 檢測項目有標示 "★" 者，表示該檢測項目經行政院環保署認可，並依公告檢測方法分析。  
4. 低於方法偵測極限之測定值以 "ND" 表示，並於備註欄註明其方法偵測極限值(MDL)。  
5. 本報告僅對樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用；如樣品委外分析，則於備註處說明委託公司名稱。

### 聲明書

(一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環保署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處份及刑事處罰。  
(二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登錄不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲的處份。

公司名稱：輝揚環境檢測股份有限公司

負責人(簽章)：施國隆



檢驗室主管(簽名蓋章)：許桂秋



# 輝揚環境檢測股份有限公司

編號：T-23-03-01  
版次：2.1  
日期：98.11.23

行政院環保署認可證環檢字第 099 號  
檢驗室地址：桃園市經國路888號5樓之4  
採樣行程代碼 ICDW100305WF2

電話：(03)3161590  
傳真：(03)3466781

## 樣品檢驗報告

委託單位：楓樹國小  
業別：(業者自述)  
樣品基質：飲用水  
採樣地址：桃園縣龜山鄉楓樹村光峰路277號  
採樣單位：輝揚環境檢測股份有限公司

採樣日期：99年03月12日11時08分  
收樣日期：99年03月12日16時30分  
報告日期：99年03月17日  
報告編號：IC099H031203  
聯絡人：施國隆、黃國峰

是否 經 認可	檢 測 項 目	單 位	樣品名稱 / 編號及檢測值	公告 標準值	檢測方法	備註
			四年三班3F茶水間 H031203-02			
◎	大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	6	NIEA E230.53B	
	總菌落數	CFU/mL	<1	100	NIEA E204.54B	
	以下空白					

備註：1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

無機檢測類：

2. 本報告共 1 頁，分離使用無效。
3. 檢測項目有標示 "★" 者，表示該檢測項目經行政院環保署認可，並依公告檢測方法分析。
4. 低於方法偵測極限之測定值以 "ND" 表示，並於備註欄註明其方法偵測極限值(MDL)。
5. 本報告僅對樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
6. 檢驗項目有標示 "◎" 者，表示該檢驗項目係委託大杰環境科技股份有限公司檢測之。

### 聲明書


- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環保署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處份及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登錄不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲的處份。

公司名稱：輝揚環境檢測股份有限公司

負責人(簽章)：施國隆



檢驗室主管(簽名蓋章)：許桂秋





# 輝揚環境檢測股份有限公司

編號：T-23-03-01  
版次：2.1  
日期：98.11.23

行政院環保署認可證環檢字第 099 號  
檢驗室地址：桃園市經國路888號5樓之4  
採樣行程代碼 ICDW091208BB9

電話：(03)3161590  
傳真：(03)3466781

## 樣品檢驗報告

委託單位：楓樹國小  
業別：(業者自述)  
樣品基質：飲用水  
採樣地址：桃園縣龜山鄉楓樹村光峰路277號  
採樣單位：輝揚環境檢測股份有限公司

採樣日期：98年12月15日14時37分  
收樣日期：98年12月15日17時20分  
報告日期：98年12月21日  
報告編號：IC098H121504  
聯絡人：施國隆、張青正

是否 經 認可	檢 測 項 目	單 位	樣品名稱 / 編號及檢測值		公 告 標 準 值	檢 測 方 法	備 註
			茶水間2F(丙) H121504-01				
★	大腸桿菌群	CFU/100mL	<1		6	NIEA E230.53B	
	總菌落數	CFU/mL	<1		100	NIEA E204.54B	
	以下空白						

備註：1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：  
無機檢測類：  
2. 本報告共 1 頁，分離使用無效。  
3. 檢測項目有標示 "★" 者，表示該檢測項目經行政院環保署認可，並依公告檢測方法分析。  
4. 低於方法偵測極限之測定值以 "ND" 表示，並於備註欄註明其方法偵測極限值(MDL)。  
5. 本報告僅對樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**


- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環保署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處份及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登錄不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲的處份。

公司名稱：輝揚環境檢測股份有限公司

負責人(簽章)：施國隆



檢驗室主管(簽名蓋章)：許桂秋



# 輝揚環境檢測股份有限公司

行政院環保署認可證環檢字第 099 號  
 檢驗室地址：桃園市經國路888號5樓之4

電話：(03)3161590  
 傳真：(03)3466781

## 樣品檢驗報告

委託單位：楓樹國小  
 業別：(業者自述)  
 樣品基質：飲用水  
 採樣地址：桃園縣龜山鄉楓樹村光峰路277號  
 採樣單位：輝揚環境檢測股份有限公司

採樣日期：98年09月01日10時57分  
 收樣日期：98年09月01日16時40分  
 報告日期：98年09月04日  
 報告編號：IC098H090102  
 聯絡人：施國隆、張青正

是否 經 認可	檢 測 項 目	單 位	樣品名稱 / 編號及檢測值			公告 標準值	檢 測 方 法	備 註
			茶水間1F 一丙 H090102-01					
★	大腸桿菌群	CFU/100mL	<1			6	NIEA E230.53B	
	總菌落數	CFU/mL	<1			100	NIEA E204.54B	
	以下空白							

備註：1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

- 無機檢測類：
2. 本報告共 1 頁，分離使用無效。
  3. 檢測項目有標示 "★" 者，表示該檢測項目經行政院環保署認可，並依公告檢測方法分析。
  4. 低於方法偵測極限之測定值以 "ND" 表示，並於備註欄註明其方法偵測極限值(MDL)。
  5. 本報告僅對樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環保署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處份及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登錄不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲的處份。

公司名稱：輝揚環境檢測股份有限公司

負責人(簽章)：施國隆



檢驗室主任(簽名蓋章)：許桂秋



# 輝揚環境檢測股份有限公司

行政院環保署認可證環檢字第 099 號  
 檢驗室地址：桃園市經國路888號5樓之4

電話：(03)3161590  
 傳真：(03)3466781

## 樣品檢驗報告

委託單位：楓樹國小  
 業別：(業者自述)  
 樣品基質：飲用水  
 採樣地址：桃園縣龜山鄉楓樹村光峰路277號  
 採樣單位：輝揚環境檢測股份有限公司


採樣日期：98年06月01日10時46分  
 收樣日期：98年06月01日16時00分  
 報告日期：98年06月05日  
 報告編號：IC098H060105  
 聯絡人：施國隆、張青正



是否 經 認可	檢 測 項 目	單 位	樣品名稱 / 編號及檢測值			公告 標準值	檢測方法	備註
			圖書館前茶 水間4F-丙 H060105-01					
★	大腸桿菌群	CFU/100mL	<1			6	NIEA E230.53B	
	總菌落數	CFU/mL	<1			100	NIEA E204.54B	
	以下空白							


備註：1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：  
 無機檢測類：  
 2. 本報告共 1 頁，分離使用無效。  
 3. 檢測項目有標示 "★" 者，表示該檢測項目經行政院環保署認可，並依公告檢測方法分析。  
 4. 低於方法偵測極限之測定值以 "ND" 表示，並於備註欄註明其方法偵測極限值(MDL)。  
 5. 本報告僅對樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書  
 (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環保署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處份及刑事處罰。  
 (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登錄不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲的處份。

公司名稱：輝揚環境檢測股份有限公司

負責人(簽章)：施國隆 

檢驗室主任(簽名蓋章)：許桂秋  



# 輝揚環境檢測股份有限公司

行政院環保署認可證環檢字第 099 號  
 檢驗室地址：桃園市經國路888號5樓之4

電話：(03)3161590  
 傳真：(03)3466781

## 樣品檢驗報告

委託單位：楓樹國小  
 業別：(業者自述)  
 樣品基質：飲用水  
 採樣地址：桃園縣龜山鄉楓樹村光峰路277號  
 採樣單位：輝揚環境檢測股份有限公司

採樣日期：98年03月02日10時50分  
 收樣日期：98年03月02日14時00分  
 報告日期：98年03月10日  
 報告編號：IC098H030204  
 聯絡人：施國隆、張育正

是否 經 認可	檢 測 項 目	單 位	樣品名稱 / 編號及檢測值			公告 標準值	檢 測 方 法	備 註
			教務處					
			H030204-01					
★	大腸桿菌群	CFU/100mL	<1			6	NIEA E230.53B	
	總菌落數	CFU/mL	<1			100	NIEA E204.54B	
	以下空白							

備註：1.本報告共 1 頁，分離使用無效。  
 2.檢測項目有標示 "★" 者，表示該檢測項目經行政院環保署認可，並依公告檢測方法分析。  
 3.低於方法偵測極限之測定值以 "ND" 表示，並於備註欄註明其方法偵測極限值(MDL)。  
 4.大腸桿菌群培養基名稱爲m-Endo Agar LES。 開始培養時間：98年03月02日19時00分起  
 5.總菌落數培養基名稱爲Plate Count Agar。 開始培養時間：98年03月02日19時00分起  
 6.本報告僅對樣品負責，不得隨意複製及作爲宣傳廣告之用。

**聲明書**

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環保署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負賠償責任之外，並接受主管機關依法令所爲之行政處份及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登錄不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦爲刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲的處份。

公司名稱：輝揚環境檢測股份有限公司

負責人(簽章)：施國隆



檢驗室主任(簽名蓋章)：許桂秋

